

Gudrun Håkanssons Dbo
Vinkelgatan 4
599 31 Ödeshög

2021-03-29

Rådgivande korttidsmätning av Radon

Fastighetsbeteckning: Dukaten 2
Byggnadens adress: Vinkelgatan 4
599 31 Ödeshög

Exponeringstid: 2021-03-29 kl 09.00 **Till** 2021-03-29 kl 11.30

Mätinstrument: Radon eye

Hustyp: 1½plans villa med källare
Ventilation: Självdrag
Blåbetong: Ja
Väderlek/Temp: Växlande med temp ca 10°C

Genomsnittlig radonhalt på entréplan: **178 Bq/m³**

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden .

Genomsnittlig radonhalt på övre plan: **124 Bq/m³**

För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enl SSM på 2 till 3 månader under eldningsäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.

Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Med vänliga hälsningar
Obm Gruppen

Olle Hallén