

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Drothems-Broby 1:54
Adress	Tornvägen 11
Postnummer	614 34
Ort	Söderköping
Mätdatum	2025-03-19
Exponeringstid	09:30-11:30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-09-27 Egenkontroll utförd 2024-09-27
Hustyp	1,5-plans radhus
Byggnadsår	1979
Grundläggning	Betongplatta på mark
Ventilation	Mekanisk frånluft
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	Klart med temp ca 5 grader

Genomsnittlig radonhalt på entréplan
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

<50 Bq/m³

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Norrköping 2025-03-19

Gustav Dominder
FST Husbesiktningar AB