



Miljö- och byggnämnden
Medborgarhuset, 842 80 Sveg
0680-161 00

HÄRJEDALENS KOMMUN Miljö- och Byggnämnden	
2019-06-25	
Dnr	2018-560

Entreprenörsrapport infiltration

✓ 1. Rapport

Tillstånd/beslut

Datum

2018-09-21

Diarienummer

2018.000560

Paragraf

Miljöbalken § 2018-236 mD

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Glöte16:1

Kontrollpunkter

1. Slamavskiljare

Slamavskiljare**Fabrikat och modell**

Troligen Uponor

Vätvolym, kbm

ca 2,3

Material

Plast/glasfiber

Finns förankring?

Nej

2. Pumpanläggning

Finns pumpanläggning?

Nej

3. Fördelningsbrunn

Finns fördelningsbrunn?

Ja

Fördelningsbrunn**Fabrikat**

Uponor

Finns justerbart utlopp?

Ja

4. Bädd



Schaktbottens avstånd till grundvattennivån vid anläggningstillfället

Meter

ca 0,5

Schaktbottens avstånd till underliggande berg

Meter

?

Finns grundvattenrör vid bädden?

Ja, rörets botten

Rörets botten

Antal meter under bäddytan

0,5

Spridningsledning

Diameter, mm

110

Antal ledningar

2

Längd per ledning, meter

15

Finns avluftare?

Ja

Avluftare

Antal

2

Bäddens yta

Längd, meter


15

Bredd, meter

2



Lager



Spridningslager (Makadam/singel)

Modul, typ

Singel

Tjocklek, cm

30

Fraktion

8-16

Spridningslager

Tjocklek, cm

30

Fraktion

0-8

Täckning

Fiberduk

Markisolering

Typ

Nej

Tjocklek, cm

-

5. Avskärande dränering

Finns avskärande dränering uppströms bädden?

Nej

6. Kompletterande rening

Finns kompletterande rening för reduktion av fosfor?

Nej

Övriga upplysningar/avvikelser



Avloppsanordningen

(mer än ett alternativ kan vara aktuellt)

är utförd helt enligt insänd ansökan/anmälan och meddelat beslut

Anläggningen färdigställd

Datum

2019-06-25

Kontaktuppgifter

Fastighetsägare

Förnamn

Kent

Telefon (även riktnummer)

004553701611

Postnummer

9330

E-postadress

krusbakhus@gmail.com

Efternamn

Hammer-Larsen

Utdelningsadress

Dorfvej 60

Postort

Dronninglund Danmark

Entreprenör

Företag

Fixarna i Glöte AB

Utdelningsadress

Glöte 220

Postort

Sveg

Telefon (även riktnummer)

070-6008685

Postnummer

84291

E-postadress

ulla@fixarnaab.se

Ansvarig utförare

Förnamn

Per-Erik

Efternamn

Stenberg

Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Underskrift

Datum och underskrift (entreprenören)

25/6-19 Per-Erik Stenberg

Namnförtydligande

Per-Erik Stenberg

2018-560



HÄRVEDALENS KOMMUN
Miljö och Byggnadsnämnden
2019-06-25
Dnr 2018-560

16:1



2018-560



HÄRIEDALENS KOMMUN
Miljö- och Byggnadsenheten
2019-08-25
Bm 2018-560