

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Kungälv's Mur & Skorstensteknik AB

Byggkeramikrådets  
behörighetsnummer 280303070 Org.nummer 556614-6964

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag IF

Objekt Bolås 1:40

Beställare Jonathan Gustavsson

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2023-09-01 till 2023-09-03

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

- |   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Golv          | Tillverkare/Leverantör <u>Mapei</u> | Systembenämning <u>Mapeguard WP140</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vägg våtzon 1 | Tillverkare/Leverantör <u>Mapei</u> | Systembenämning <u>Mapeguard WP140</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vägg våtzon 2 | Tillverkare/Leverantör <u>Mapei</u> | Systembenämning <u>Mapeguard WP140</u> |

**Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR**

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.  
Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Niklas Andersson Löf

Våtrumsansvarig arbetsledare Niklas Andersson Löf

Ort och datum Härryda 2023-12-11

Signerat via BankID av LARS JERKER NIKLAS ANDERSSON LÖF

Dokumentet avser (ange antal) 3 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Behörigt företag

vatten  
täta  
våtrum

Byggkeramikrådet