



Sökande/Byggherre

Anders Ljungberg

Ögränd 6

842 33 SVEG

Objekt/Ärende: Installation av braskamin

Samråd: 2005-10-25

Fastighetsbeteckning: Kullen 1

Kvalitetsansvarig:

Vid samrådet har följande förslag till kontrollplan överenskommits:

- * Sökanden skall samråda med sotaren innan några arbeten påbörjas.
- * Takskyddsanordningar för att ge tillträde till skorsten skall utföras i samråd med sotaren.
- * Att skorsten ges erforderlig stabilitet med hänsyn till förekommande belastning.
- * Att rökkanal utföres så att den utan olägenhet kan sotas med gängse sotningsredskap.
- * Tillräcklig tilluft för eldstaden skall ordnas.
- * Skorsten skall sluta minst 1,0 m över (högsta)nock.
- * Sotarens intyg om färdigställande skall inlämnas till miljö- och byggnämnden.
- * Miljö- och Byggnämnden utfärdar ett slutbevis när punkterna i kontrollplanen är utförda.

Byggherre

På miljö- och byggnämndens vägnar enligt delegation.

Ann-Kristin Olofsson
Byggnadsinspektör

Efter byggherrens underskrift skall 1 ex återsändas till miljö- och byggnämnden.