

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Granit Kakel i Lerum

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 201608084

Org.nummer 740508-5007

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Cover Consulting

Objekt Prästängsvägen 32 43836 Landvetter

Beställare Lars Hedberg

☒ Nyproduktion ☐ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2020-10-29 till 2020-11-07

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv	Tillverkare/Leverantör	Bostik	Systembenämning	Bostik VTgF Universal
■ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör	Bostik	Systembenämning	Bostik VTvF Universal
■ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör	Bostik	Systembenämning	Bostik VTvF Universal

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Maya Bergenheim

Våtrumsansvarig arbetsledare Maya Bergenheim

Vatten
täta
våtrum

Bygggeramikrådet

Ort och datum Tollered 2020-12-25 Namnteckning Signerat via BankID

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag