

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Bygg & Markarbeten TMJ AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer

Org.nummer 556801-9953

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Trygghansa

Objekt Badrum fågelvägen 20 Strängnäs

Beställare

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2013-06-01 till 2013-06-30

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Höganäs</u>	Systembenämning <u>g12-2a</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Höganäs</u>	Systembenämning <u>v12-2a</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Höganäs</u>	Systembenämning <u>v12-2a</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015:3, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats ☒ Ja Eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golv? ☒ Ja ☐ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Vatten rör kommer upp igenom golvet men har gjort som reglerna säger och gjutit en klack runt dom.

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Joan Vikander

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Macke wicander



Ort och datum Strängnäs 2013-06-30

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☐ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☐ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag