

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Hammaren 75
Adress	Hammarvägen 3
Postnummer	614 34
Ort	Söderköping
Mätdatum	2026-03-25
Exponeringstid	09:00-10:30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2025-10-31 Egenkontroll utförd 2025-10-31
Hustyp	2-plans mellanliggande radhus
Byggnadsår	1985
Grundläggning	Betongplatta på mark
Ventilation	Mekanisk frånluft med återvinning
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	Mulet med temp ca 8 grader

Genomsnittlig radonhalt på entréplan 50 Bq/m^3
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.
Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m3.

Norrköping 2026-03-25

Gustav Dominder
FST Husbesiktningar AB