





# Luftflöde

## Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	<b>L1</b>	
Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
Benareby 1:119	36220	36220	1
Aggregatbenämning	Ritning	Flödesenhet	Datum
		m <sup>3</sup> /h <input type="checkbox"/> l/s <input checked="" type="checkbox"/>	2023-11-02

Driftstider	Märkeffekter
Konstant drift	

L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mätmetod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mätmetod	Anm.
1		Klädvård					14	14	100		
2		Kök					10	10	100		
3		Wc/D					18	18	100		
4		Bad					18	18	100		
5		Klk					4	4	100		
6											
7											
8											
9	Nibe F730	Fläkt går på 65%									
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											


<b>Anm.</b>

**Mättekniker**

**Torbjörn Skånberg**

- Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft**
- 1 = A1, Punktvis hast.mätn.m prandtrör
  - 2 = A2, Fasta flödesmätdon
  - 3 = A3, Punktvis hastmätn m varmrådsanemometer
  - 4 = A4, Spärgasmätning
  - 5 = B1, Punktvis mätn m varmrådsanemo rekt galler
  - 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond
  - 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag
  - 8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer
  - 9 = C1, Mätning av referenstryck
  - 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod
  - 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod
  - 12 = Övrigt

**Namnteckning**



# INTYG



# LFTF AB

OVK • SOTNING • BESIKTNING

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Benareby 1:119		Benarebyvägen 179	
Internt byggnadsnamn			
36220			
Systemnr			
Nibe F730			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Torbjörn Skånberg	2023-11-02	Göteborg 2023-11-02	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2023-11-02		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
LFTF AB	K-riks	Kiwa	7329

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Byggnaden har godkänd OVK

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden