

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Sisjöns Byggnads AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

202101007

Org.nummer 556700-7561

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Prästängsvägen 10, Landvetter

Beställare Emil Andersson

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2025-11-28

till 2026-04-01

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Kiilto Systembenämning Kerasafe+ Folie System

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Kiilto Systembenämning Kerasafe+ Folie System

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Kiilto Systembenämning Kerasafe+ Folie System

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Andreas Sjögren

Våtrumsansvarig arbetsledare Peter Hansson

Ort och datum Möln dal 2026-05-20

Signerat via BankID av PETER HANSSON

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

