Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Garvaren 9
Adress	Gamla Skolgatan 2
Postnummer/Ort	614 30 Söderköping
Mätdatum	2026-09-14
Exponeringstid	2 timmar
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2026-03-19
	Egenkontroll utförd 2026-08-18
Hustyp	2-plans flerfamiljshus
Byggnadsår	1993
Ventilation	Mekanisk frånluft med återvinning
Temperatur/Väderlek	14° Halvklart

Denna radonindikering är ej utförd under ordinarie mätsäsong/mätperiod
(ordinarie mätsäsongen sträcker sig från 1 oktober till 30 april).

Genomsnittlig radonhalt i Entréplan

75 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är under den period då mätningen utfördes. Indikeringen/mätvärdet avser enbart denna period och ska därför inte betraktas som ett årsmedelvärde.
Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Norrköping 2026-09-14

FST Husbesiktningar AB

Gustav Dominder
medlem i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund)