

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Handskmakaren 3
Adress	Kollbergsgatan 58
Postnummer	602 41
Ort	Norrköping
Mätdatum	2026-02-23
Exponeringstid	13:00-15:00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2025-10-31 Egenkontroll utförd 2025-10-31
Hustyp	1-plans villa med källare
Byggnadsår	1952
Grundläggning	Källare/betongplatta
Ventilation	Självdrag
Blåbetong	Vet ej
Väderlek/Temp	Molnigt med temp ca 1 grad

Genomsnittlig radonhalt på entréplan

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

110 Bq/m³

Genomsnittlig radonhalt på källareplan

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

270 Bq/m³

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Norrköping 2026-02-23

Gustav Dominder
FST Husbesiktningar AB