

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Oden 16
Adress	Ringvägen 3
Postnummer/Ort	614 32 Söderköping
Mätdatum	2026-10-19
Exponeringstid	2 timmar
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2026-03-19
	Egenkontroll utförd 2026-08-18
Hustyp	1-plans villa med källare
Byggnadsår	1958
Ventilation	Självdrag
Temperatur/Väderlek	2° Klart

Genomsnittlig radonhalt i Entréplan

180 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt i Källare

200 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är under den period då mätningen utfördes. Indikeringen/mätvärdet avser enbart denna period och ska därför inte betraktas som ett årsmedelvärde.

Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Norrköping 2026-10-19

FST Husbesiktningar



Gustav Dominder

medlem i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund)