Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Husby-Önstorp 1:52
Adress	Blåklocksstigen 3
Postnummer/Ort	60596 Norrköping
Mätdatum	2026-10-28
Exponeringstid	2 timmar
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2026-03-19
	Egenkontroll utförd 2026-08-18
Hustyp	Friliggande 1-plans hus med källare
Byggnadsår	1970
Ventilation	Självdrag
Temperatur/Väderlek	11° Växlande

Genomsnittlig radonhalt i Källare, gillestuga

183 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Kommentar: Bostaden ej normalt nyttjad under senare tid.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är under den period då mätningen utfördes. Indikeringen/mätvärdet avser enbart denna period och ska därför inte betraktas som ett årsmedelvärde.
Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Norrköping 2026-10-28

FST Husbesiktningar



Petter Andersson

Besiktningsmannen har genomgått godkänd utbildning av Byggingenjörers Riksförbund (SBR).