

Vi har fått följande svar från säljaren gällande er fråga om isolering på Sandbäcken:

Här lite svar, så gott som vi förmår:

1975, bottenbjälklag , 95 mm, rockwool

1975, bottenbjälklag, isolering tak , troligtvis lite mer än 95 mm, rockwool

Det finns en inspektionslucka från den nya delen in till den gamla, uppe på loftet. Där går det att kolla.

*2000, bottenbjälklag, isolering 125 mm, glasull
väggar, 125 mm*

I väggar och golv finns en vindisolerande board

Tak, samma som ovan

Med vänlig hälsning

Nina Wenker

Mäklarassistent | fotograf | Inredare

Mob 072-717 25 56

nina@lofsdalenfastighet.se

Lofsdalen Fastighetsbyrå AB

Lofsdalsvägen 37, 842 96 Lofsdalen

Tel 0680-410 32 | Fax 0680-415 25