

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Ryds Prästgård 1:68
Adress	Skördevägen 2
Postnummer	614 96
Ort	Östra Ryd
Mätdatum	2025-06-04
Exponeringstid	12:30-14:30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-09-27 Egenkontroll utförd 2024-09-27
Hustyp	1-plans villa
Byggnadsår	1981
Grundläggning	Krypgrund
Ventilation	Mekanisk frånluft
Blåbetong	Nej
Väderlek/Temp	Molnigt med temp ca 20 grader

Genomsnittlig radonhalt på entréplan <50 Bq/m^3

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen.
Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m3.

Observera att denna mätning EJ är utförd under ordinarie mätperiod!!

Norrköping 2025-06-04

Gustav Dominder
FST Husbesiktningar AB