



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Holmen 2:2
Adress	Östra Harg Holmen Norra 24
Postnummer	585 91
Ort	Linköping
Mätdatum	2025-05-28
Exponeringstid	08:00-09:00
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2024-09-05 Egenkontroll utförd 2024-09-27
Hustyp	Friliggande 1-plans hus
Byggnadsår	1973
Ventilation	Självdrag
Grundläggning	Krypgrund/Plintgrund
Väderlek/Temp	+13 grader, växlande

Genomsnittlig radonhalt i Vardagsrum

<10 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna indikeringsmätning är genomförd utanför den rekommenderade perioden för radonmätning.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Petter Andersson, godkänd besiktningsman

M: petter.andersson@fst-ab.com

T: 0709-83 92 60

FST Husbesiktningar AB